

Žadatel:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín

Investor:
Město Otrokovice

Otrokovice 7.6.2016

Akce: „**Otrokovice, lokalita Bahňák – protipovodňová opatření**“ vyjádření k předložené PD

1. odbor energie:

a) rozvod vody, plynu:

- nemáme připomínek k PD.

b) rozvod tepla

- V těsné blízkosti budované protipovodňové zdi se nachází tepelný kolektor (TK) v majetku TOMA, a.s.
- Požadujeme zaměřit skutečnou hranu TK.
- Výkopové práce provádět ve vzdálenosti min. 1,5m od hrany TK tak, aby nedošlo k odkrytí a poškození stěny TK.
- Při pracích v okolí TK nesmí docházet k pojiždění tepelného kolektoru, ani k poškození hydroizolace TK.
- Do protipovodňové stěny osadit servisní vstupy pro případ opravy TK v počtu 2ks.
- Před zahájením prací kontaktujte pracovníka odboru energií spol. TOMA, a.s. pana Milana Masaryka 737 207 771.

c) rozvod elektřiny:

- nemáme připomínek k PD.

2. odbor OSM

provozovatele vlečky:

- V místě stavby se nenachází vlečková kolej v majetku TOMA, a.s.

3. provozovatele kanalizační sítě a ČOV:

- V místě stavby se nenachází kanalizace ani kanalizační šachty v majetku TOMA, a.s.

Souhlasíme s realizací akce „Otrokovice, lokalita Bahňák – protipovodňová opatření“, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

S pozdravem

TOMA, a.s.
tř. Tomáše Bati 1566
765 02 OTROKOVICE

Ing. Radek Heger, Ph.D.
člen představenstva
pověřený řízením společnosti



Vyřizuje:

Ing. Eliška Davidová
správa majetku TOMA, a.s.
577 66 2061; 737 207 779
davidova@tomaas.cz