



Datum: 4.4 2016
Váš dopis značky: 169544
Vyřizuje: Ing. Robert Amcha
Telefon: 604 418 517
e-mail: robert.amcha@zlinnet.cz

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Projekční oddělení
Vitovják Ladislav
Štefánikova 167
760 01 Zlín

Naše zn.: ZN-Vyj.043/16

Vaše zn.:

Název stavby: Otrokovice Bahňák – ochrana jihozápadní části území

Investor stavby: **Město Otrokovice**

Místo stavby: **k.ú. Otrokovice**

Věc: **Vyjádření ke stavbě**

Na základě prostudování Vámi zaslaných podkladů jsme zjistili, že při realizaci **dojde** k dotčení našich **zemních i nadzemních** optických sítí či zařízení v **teplovodu**. S vydáním územního rozhodnutí (příp. stavebního povolení) na výše uvedenou stavbu **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících obecných **podmínek**:

- Souběh Vaší podzemní sítě s našimi HDPE trubkami 40mm ve vzdálenosti min. 40cm
- Souběh Vaší podzemní sítě s našimi optickými kabely ve vzdálenosti min. 40cm s uložením do chráničky
- Křížení Vaší podzemní sítě s našimi sítěmi v úhlu 45° v chráničce s přesahem min. 1m a nad naší sítí
- Před záhozem realizovaného křížení nechat vizuálně zkontrolovat našimi technikami (604 418 517)
- Souběh Vaší nadzemní sítě s naší nadzemní sítí pouze po konzultaci na místě samém
- Křížení Vaší nadzemní sítě s naší nadzemní sítí min. 1m
- Kolize s našimi vnitřními rozvody pouze po konzultaci na místě samém
- Umísťování Vaší technologie poblíž naší po konzultaci na místě samém
- Učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na zařízení
- Nevysazovat trvalé porosty nad/pod našimi zařízeními
- Neumísťovat ani dočasně hořlavé či výbušné látky poblíž našich zařízení (min. 10m)
- Neumísťovat ani dočasně materiál, stroje či zařízení tak, že by znemožňovaly přístup k našemu zařízení
- Dbát zvýšené opatrnosti především při pracích se stavebními stroji
- **14 dnů před zahájením stavby požádat naše techniky (604 418 517) o vytýčení podzemních sítí v daných lokalitách**
- **Neprodleně ohlásit jakékoli poškození našeho zařízení (840 111 271) - vysoká sankce!**
- **Oprava případné havárie (případně vynucená přeložka, dodatečné ochránění trasy chráničkou, žlabem či obetonování, prohloubení trasy v případě realizace zpevněného povrchu nad trasou v zeleni apod.) bude investitorovi účtována dle sazebníku firmy Zlín Net, a.s.**
- **Přeložka či změny viz. bod výše musí být začleněna do PD (pozor, stavební úřad může trvat na povolení výjimky na nadzemní vedení v zástavbě)**
- V případě pokládky HDPE trubek 40mm použít jinou barvu než žlutou, žlutou s modrým pruhem a žlutou se dvěma modrými pruhy pokud není použita pro účely fy. Zlín Net, a.s.
- V případě pokládky MTPE trubek 10-16mm použít jinou barvu než modrou, pokud není použita pro účely fy. Zlín Net, a.s.
- Počítat s možnou odchylkou při vytýčení $\pm 30\text{cm}$
- Nepředávat digitální data 3-tím osobám

- Souhlas s uložením vaší sítě (souběh, křížení) či zařízení Vás v budoucnu neopravňuje ke kladení podmínek při našich případných rekonstrukcích
- **Při jakýchkoli výkopových pracích trváme na možnosti připokládky (za úhradu) našich HDPE trubek 40mm (týká se především liniových staveb, není myšleno jako podmínka pro vydání územního rozhodnutí resp. stavebního povolení). Žádáme Vás tímto o zaslání kontaktu na zástupce investora na výše uvedený e-mail.**
- Podmínky, které se Vás týkají nutno doplnit do PD
- V případě nedodržení obecných podmínek nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací
- Pro rozšíření stavby nebo připojení je vyjádření neplatné


Ceník služeb:

- Vyjádření pro fyzické osoby – v papírové formě včetně sítě **zdarma**
- Vyjádření pro organizace do 100m – v digitální formě včetně sítě **100,-Kč**
- Vyjádření pro organizace do 1000m – v digitální formě včetně sítě **300,-Kč**
- Vyjádření pro organizace nad 1000m – v digitální formě včetně sítě **500,-Kč**
- Sankce za nenahlášení jakéhokoli poškození našeho zařízení **30 000,-Kč**
- Vytýčení podzemních sítí je zpoplatněno jako **výjezd + hodinový tarif pracovníka**
- Veškeré ceny jsou bez DPH

Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.

S pozdravem

Ing. Robert Amcha
projektový manažer

Zlín Net, a.s. **Zlín Net**
Nad Stráněmi 5656  www.zlinnet.cz
760 05 Zlín 002
IČ: 25313428 DIČ: CZ25313428

Příloha:

- vyjádření ke stavbě (e-mailem v .pdf)
- polohopis se sítí (e-mailem v .pdf)

Adresa sídla: Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, areál UTB, 760 05 Zlín 5
Doručovací adresa: Zlín Net, a.s., Třída Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
č.ú.: 6228966001/5500; IČO: 25 31 34 28, DIČ: CZ 25 31 34 28, Tel: 576 771 801