

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně**

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 18179/2022

Ve Zlíně, dne 14.7.2022

Spisová značka: KHSZL/18179/2022/2.5/HOK/ZL/MIK-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Jana Miklová, tel.: 577 006 727, e-mail: jana.miklova@khszlin.cz

V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.

Město Otrokovice

IČ: 00284301

nám. 3. května 1340

765 23 Otrokovice

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k projektové dokumentaci „**Dispoziční úpravy na DPS ul. Hlavní 1161, Otrokovice na pozemku parc. č. st. 472 v k. ú. Otrokovice**“ pro stavební povolení.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 1.7.2022 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Otrokovice, IČ: 00284301, nám. 3. května 1340, Otrokovice, PSČ: 765 23 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „**Dispoziční úpravy na DPS ul. Hlavní 1161, Otrokovice na pozemku parc. č. st. 472 v k. ú. Otrokovice**“ pro stavební povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila projektovou dokumentaci „**Dispoziční úpravy na DPS ul. Hlavní 1161, Otrokovice na pozemku parc. č. st. 472 v k. ú. Otrokovice**“ pro stavební povolení, a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací „**Dispoziční úpravy na DPS ul. Hlavní 1161, Otrokovice na pozemku parc. č. st. 472 v k. ú. Otrokovice**“ pro stavební povolení

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy prostor v 1. NP Domova s pečovatelskou službou na adrese Hlavní 1161, Otrokovice, PSČ: 765 02, na pozemku parc. č. st. 472 v k. ú. Otrokovice.

Jedná se o úpravu prostor sklepa a bývalé sušárny. Stavebními úpravami vzniknou nové prostory pro zázemí pečovatelek, koupelna s asistencí, WC pro imobilní osoby, příprava pro klienty, sušárna prádla, relaxační místnost, nové WC pro stávající společenskou místnost a nový vchod do výměňkové stanice.

Předloženou dokumentaci zpracovala PROJRKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 08447934, se sídlem Zlámanec 82, Bílovice, PSČ: 687 12, hlavní projektant Jaroslav Pavelka, ČKA 1302043–duben/ 2022.

Dispoziční řešení:

1.20 – sušárna, 1.23 – společenská místnost (63,37 m², sv. výška 2,69 m), 2 x WC (odděleně muži , ženy s předsíňkou vybavenou umývadlem s přívodem tekoucí studené pitné a teplé vody), 1.31 – příprava klient, 1.32 – kancelář s kuchyňkou (20,25m², sv. výška 2,69 m), 1.33 – šatna, sklad, žehlení, 1.33a a 1.33b koupelna s WC pro personál, 1.35 - WC pro klienty imobilní (WC vybavené umývadlem s přívodem tekoucí studené pitné a teplé vody), 1.39 – koupelna pro klienty, 1.39 – relaxační místnost.
1.24 – výměňková stanice - vchod z ulice.

Větrání: přirozené okny, vnitřní dispozice sanitárních zařízení budou odvětrány nuceně ventilátory, společenská místnost doplněna o vzduchotechniku.

Osvětlení: denní, doplněno umělým osvětlením.

Vytápění: ústřední topení – stávající, zdroj teplovodní vytápění.

Zásobování pitnou vodou: : stávající – vodovod pro veřejnou potřebu (provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.)

Inženýrské sítě: stávající.



Jana Miklová
odborný referent

oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát + projektová dokumentace

1x KHS ZK – odbor HOK