

Senior C Otrokovice
Modernizace EPS dle platné legislativy

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
(DSP)

Dokumentace pro vydání stavebního povolení
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. (příloha č.12) ve znění dalších předpisů a vyhl. č. 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb.

Objednatel: **Město Otrokovice**
Se sídlem: nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Zhotovitel: **POLSON SECURITY s.r.o.**
Sídlo společnosti: Březnice č.p. 366, 760 01 Zlín

Místo stavby: Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: Senior C Otrokovice - Modernizace EPS dle platné legislativy

b) místo stavby: Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

adresa: Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

kraj: Zlínský kraj

číslo popisné: tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

katastrální území: Otrokovice [716731]

parcelní čísla pozemků: st. 3380

c) předmět projektové dokumentace:

V rámci udržovacích prací budou řešeny nové rozvody a rozšíření stávajícího systému elektronické požární signalizace (EPS) a instalace nového systému evakuačního rozhlasu (ER) v objektu „Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice“. Dále dojde rozšíření systému detekce kouře/požáru (EPS) o nové požární detektory, doplnění dokumentace zdolávání požáru (ZDP), instalaci obslužného pole požární ochrany (OPPO) a klíčového trezoru požární ochrany (KTPO), včetně všech navazujících prací. Jedná se zejména o modernizaci/úpravy/výměnu daného zařízení, které je v zastaralém stavu a nevyhovuje aktuálním legislativním požadavkům. Nejedná se o zásah do nosných stavebních konstrukcí ani změnu stávající vnitřní dispozice. Nová ústředna EPS bude umístěna v samostatném rozvaděči s min. požární odolností 30 min., vč. instalace detekce kouře. Nové rozvody budou řešeny pod stropem stávajících místností a budou ukončeny koncovými prvky. Veškeré práce budou probíhat pouze uvnitř daného objektu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

název firmy: Město Otrokovice

sídlo: nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

IČO: 00284301

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

název firmy: POLSON SECURITY, s.r.o.

sídlo: Březnice č.p. 366, 760 01 Zlín

zastoupen: Ing. David Polášek, jednatel

IČO: 02697157

DIČ: CZ02697157

Telefon: 739 588 784

E-mail: polasek@polsonsecurity.cz

Zodpovědný projektant: Ing. David Polášek
autorizovaný technik ČKAIT č. 1302446

Zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace:

Architektonicko stavební řešení:	Ing. Roman Mikulička	
Elektro - slaboproudé instalace:	Ing. David Polášek	ČKAIT č. 1302446
Požárně bezpečnostní řešení:	Ing. Zbyněk Pospíšil	ČKAIT č. 1302013
Náklady stavby:	Ing. Alena Hejmalová	

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty

Členění projektové dokumentace

- A - Průvodní zpráva
- B - Souhrnná technická zpráva
- C - Situační výkresy
- D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 - D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4. Technika prostředí staveb
 - D.1.4.1 Elektrická požární signalizace (EPS)
 - D.1.4.2 Evakuační rozhlas (ER)
- E - Dokladová část

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka objektu 7.2., 8.2., a 9.2.2023
- Pořízení fotodokumentace
- Stavební půdorysy září 2008, JaP architects s.r.o.
- Požárně bezpečnostní řešení 02/2023, Ing. Zbyněk Pospíšil
- Zpráva o pravidelné revizi a kontrole provozuschopnosti elektrické požární signalizace (pravidelná roční revize) z 19.10.2022, Libor Odstrčil - System plus Zlín, s.r.o.