

**AKTUALIZACE K 10.1.2023**

Vyjádření ohledně stavu elektrické požární signalizace (dále jen EPS) pro objekt Senior C, Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

**VYJÁDŘENÍ ZE DNE 22.10.2021 JE STÁLE PLATNÉ**

"Objekt je tedy ve stávajícím stavu vybaven systémem EPS, který je připojen na PCO HZS-ZK, tento stávající systém však nepokrývá všechny prostory objektu a připojení na PCO HZS-ZK nepodporuje plnou datovou komunikaci, a proto stávající systém nesplňuje legislativní požadavky jak po stránce rozsahu instalace, tak po stránce systému připojení na PCO HZS-ZK.

Proto je stávající systém z pohledu platné legislativy nedostatečný a jelikož již není možné stávající systém rozšířit, je nutné jej nahradit novým systémem, který umožní plnohodnotnou instalaci systému EPS v souladu s platnou legislativou."

Zákon č. 415/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost zákona od 1. 12. 2021 + přechodná ustanovení.

POŽADAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ VČASNÉ DETEKCE POŽÁRU § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno:

- a) elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,
- b) zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a).

**Závěr:**

**Doporučujeme zpracovat projektovou dokumentaci na systém EPS, předložit dotčenému orgánu na úseku požární ochrany a příslušnému stavebnímu úřadu**

Ve Zlíně dne 10.1.2023

Vasil Bedei  
Společník firmy

**SYSTEM Plus**

SYSTEM plus Zlín, s.r.o.  
Pod Babou 4260,  
760 01 Zlín  
Tel: 604 227 260  
Email: [bedei@systemplus.cz](mailto:bedei@systemplus.cz)  
Web: [www.systemplus.cz](http://www.systemplus.cz)

System plus Zlín, s.r.o.  
Pod Babou 4260  
760 01 Zlín  
IČ: 255 58 021 / DIČ: CZ25558021