


- Nový drát AlMgSi  $\varnothing$  8 mm uložený na podpěrách vedení SUA, pro připojení kruhového vodiče s plochým materiálem (uchycení na atiku), vzdálenost podpěr cca 1 m
- Nový drát AlMgSi  $\varnothing$  8 mm uložený na podpěrách vedení PV 21, na ploché střeše, vzdálenost podpěr cca 1 m
- Stávající jímácí vedení uloženo na podpěrách vedení SUA, pro připojení kruhového vodiče s plochým materiálem (uchycení na atiku), vzdálenost podpěr cca 1 m
- Stávající jímácí vedení uloženo na podpěrách vedení PV 21, na ploché střeše, vzdálenost podpěr cca 1 m

#### OBJEKT C

##### SI SKLADBA KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY:

- HYDROIZOLAČNÍ VRCHNÍ PÁS – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BRÍDLIČNÝM POSYPEM TL4,5 MM
- PLNOPOŠSNÉ NATAVENÍ K PODKLADU
- HYDROIZOLAČNÍ PODKLADNÍ PÁS – SAMOLEPIČÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SE SPALITELNOU PE FÓLIÍ NA HORNÍM POVRCHU TL3,0 MM
- PLNOPOŠSNÉ NALEPENÍ K PODKLADU
- TEPELNÁ IZOLACE – STABILIZOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 200 LEPENÝ PU LEPIIDLEM TL160 MM
- STABILIZAČNÍ POLYURETANOVÉ LÉPIDLO
- PAROTĚSNÍČÍ, HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PROVIZORNÍ – PŘÍŘEZ NAD PLASTOVÝMI TELESKOPY, ZAJIŠTĚNÍ VZDUCHOTĚSNÍČÍ A PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY ZE STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ TL4,0 MM
- MECHANICKÉ KOTVENÍ ŠROUBEM S PLASTOVOU TELESKOPICKOU PODLOŽKOU
- PAROTĚSNÍČÍ, HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PROVIZORNÍ – PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNÝM POSYPEM TL4 MM
- BODOVĚ NATAVENÝ K PODKLADU



+0,000 VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU INP			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT ELEKTRO	Ing. TOMAŠ FOLTÝN	
ING. TOMAŠ FOLTÝN	TOMAŠ LUTONSKÝ	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Husova 1660, 763 61 NÁPAJEDLA mob. 736 675 275 E-mail: foltyn@email.cz www.foltyntomas.cz, IDSchránky: vwzhx3z	
MÍSTO STAVBY : K.Ú. OTROKOVICE, PARC.Č.ST. 2555, TR. OSVOBOZENÍ 1388, 76502 OTROKOVICE	INVESTOR : MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVICE, TR. OSVOBOZENÍ 1388, 76502 OTROKOVICE	DATUM	09/2023
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVICE SO03-OBJEKT "C" D.1.4. OCHRANA PŘED BLESKEM		STUPEŇ	RP
OBSAH PŮDORYS STŘECHY-OBJEKT "C"- OCHRANA PŘED BLESKEM		FORMÁT	15x44
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 1:75 D14-03