

ZADAVATEL:

Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice

Se sídlem: tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice

IČO: 60741490

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Pavel Javora, jednatel

V Kroměříži dne 11.1.2024

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (03) k veřejné zakázce „**OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA S.R.O. OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“). Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Dotaz č. 1

v příloženém rozpočtu část 3 FVE jsou uvedeny položky Zapojení a montáž 4Q Elektroměru a HDO- distribuce. 4Q elektroměr zapojuje Distributor v rámci prvního paralelního připojení.

Jak máme postupovat při vyplnění položkového rozpočtu?

Dále nás zajímá, jak postupovat při cenění hodinových zúčtovacích sazeb, kde požadujete cenu jak za materiál, tak za montáž. Správně by neměla být v rozpočtu uvedená hodnota 0.

Odpověď č. 1

Položka 001 a 002 jedná se pouze o přípravu měřicí skříně USM pro montáž 4Q elektroměru. Elektroměr samotný naistaluje distributor a za materiál se neplatí, ovšem tento rozvaděč musí být nachystaný a vybavený dle podmínek distributora ze smlouvy a podle přílohy č. 4 PPDS (pravidla provozování distribuční soustavy). Proto se u těchto položek naceňuje pouze montáž.

Struktura rozpočtu je nastavena pro ocenění samostatně materiálu a montáže. Pakliže u dané položky dává smysl ocenit pouze např. část „Montáž“, pak podmínka, že není přípustné ocenit některou položku 0 Kč neplatí.

Dotaz č. 2

chtěli bychom také upozornit na chybu v položkovém rozpočtu, kdy u zeleného řádku č. 141 není uveden vzorec pro "Sumu" řádku 125-139, přičemž je řádek č. 141 obsažen i v celkovém součtu na řádku 144.

Odpověď č. 2

Viz odpověď č. 1 ohledně struktury rozpočtu a ocenění částí „Montáž“ a „Materiál“.

Řádek 141 je součtem hodinových sazeb položek 049 - 063. V tomto případě zadavatel předpokládá, že vzhledem k tomu, že se nejedná o materiálové položky, dodavatel nebude tuto část oceňovat. Zadavatel upřesňuje, že tyto položky v části „Materiál“ nebude dodavatel oceňovat.

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Nová lhůta pro podání nabídek: 17.1.2024 v 18:00 hod.

.....
za pověřenou osobu