

Zadavatel: město Otrokovice
Se sídlem: náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
IČ: 00284301

č.j. 5/O/2023091



VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 23.01.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky: **Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2024-000456
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Položka č.196 (všechny bytové objekty) Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólie mechanicky kotvená k podkladu včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm a oplechování střechy v množství 715,21250 je dle nás zdublovaná.

Odpověď č. 1 :

Pol. 195 a 196 byla skutečně dublovaná, položku 196 zadavatel z výkazu výměr vypustil. Opraveno ve všech blocích A,B,C.

Zadavatel přikládá upravenou přílohu č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr změna č. 2 ze dne 23.01.2024

Dotaz č. 2:

Položka č.218 (všechny bytové objekty) Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm by měla odpovídat skutečnému množství 224,52386m3 . Dle stávajícího výkazu je součástí Skladba S3 tl.50mm tu jsme však nikde nenašli.

Odpověď č. 2 :

Pol. 218 zahrnovala chybně ve výkazu výměru izolaci pro skladbu S3, tato skladba však tepelnou izolaci neobsahuje, proto ji zadavatel z výkazu u pol. 218 odstranil a výměra se tak snížila. Opraveno ve všech blocích A,B,C.

V důsledku zjištění této skutečnosti, zadavatel odstranil z výkazu výměr i celou pol. 212, která obsahovala montáž této izolace. Opraveno ve všech blocích A,B,C.

Zadavatel přikládá upravenou přílohu č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
změna č. 2 ze dne 23.01.2024

Veškeré přílohy poskytnuté v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a také samotné Vysvětlení
zadávací dokumentace č. 3 jsou pro zpracování nabídky závazné.

Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel oznamuje změnu
(posunutí) lhůty pro podání nabídek **a to do dne 12.02.2024 do 10:00 hodin**. Oznámení o změně
zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek a prostřednictvím Věstníku veřejných
zakázek do Úředního věstníku Evropské unie dne 23.01.2024 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek
a Úředním věstníku Evropské unie v termínech dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných
zakázek a Úředního věstníku Evropské unie.

Uvedené změny jsou obsaženy v příloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace změna č. 2
ze dne 23.01.2024 a jsou pro dodavatele závazné.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 23.01.2024.

Přílohy:

Textová část zadávací dokumentace změna č. 2 ze dne 23.01.2024

Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
změna č. 2 ze dne 23.01.2024

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností