

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing.arch. Michal Hladil |  | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO | ČÍSLO PARÉ | Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz |
| PROJEKTANT | Ing.M.Pátek | | | | |
| KAT. ÚZEMÍ | KVÍTKOVICE U OTROKOVIC | | | | |
| MÍSTO STAVBY | p.č. 139/1 | | | | |
| INVESTOR | MĚSTO OTROKOVICE | | | | |
| ADRESA INV. | NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE | | | | |
| AKCE | HASIČSKÁ ZBROJNICE KVÍTKOVICE | | | DATUM | 02/2022 |
| OBJEKT | SO 101 – HASIČSKÁ ZBROJNICE | | | STUPEŇ | DPS |
| PROFESE | D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | | | FORMÁT | 5xA4 |
| OBSAH | LEGENDA SVÍTIDEL | | | MĚŘÍTKO | N |
| | | | | ČÍSLO VÝKRESU | EL-101.109 |

POZNÁMKA :

NAVRŽENÉ TYPY SVÍTIDEL JSOU POUZE STANDARDEM PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ . PO DOHODĚ S INVESTOREM MOHOU BÝT NAHRAZENA SVÍTIDLY JINÝCH VÝROBCŮ AVŠAK PŘI ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH A SVĚTELNĚ–TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

BAREVNÉ PODÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 3000K/BYTY , 4000K SPOLEČNÉ PROSTORY

NOUZOVÁ SVÍTIDLA

NOUZOVÁ SVÍTIDLA VYBAVENÁ PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU BUDOU PROVOZOVÁNA V REŽIMU NOUZOVÉHO SVÍCENÍ . BUDOU VYBAVENA ZDROJI LED

SMĚR ORIENTAČNÍCH ŠÍPEK NA PIKTOGRAMU BUDE STANOVENA PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉ POLOHY SVÍTIDLA V PROSTORU

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| LIST Č.: LISTŮ: 2 | LEGENDA SVÍTIDEL | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
| | OBJ.Č.,PJ: S0101 | ZAK.ČÍSLO: | AKCE: HASIČSKÁ ZBROJNICE KVÍTKOVICE | VÝKRES ČÍSLO: |
| | PROVEDL: ING.PÁTEK | DATUM: 09.2022 | INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE | EL-101.109 |

| O | TYP | NAZEV | PRIKON | KRYTI | VYROBCE |
|----|-----|------------------------------------------|--------|-------|---------|
| E | | SVÍTIDLO SE ZDROJI LED INTERIEROVÉ | 20 | IP65 | |
| | | PŘISAZENÉ KE STROPU | | | |
| | | 1x20W/LED DRIVER PROUDOVĚ ŘÍZENÝ | | | |
| | | MONTURA : PLAST | | | |
| | | STÍNÍTKO : OPÁLOVÝ PLAST | | | |
| | | ROZMĚR : 1275x84x100 mm (šxvxhl) | | | |
| | | SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA : 3100 lm | | | |
| | | TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 3000K | | | |
| | | INDEX PODÁNÍ BAREV : 80–89 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| F | | SVÍTIDLO SE ZDROJI LED INTERIEROVÉ | 40 | IP65 | |
| | | PŘISAZENÉ KE STROPU | | | |
| | | 1x40W/LED DRIVER PROUDOVĚ ŘÍZENÝ | | | |
| | | MONTURA : PLAST | | | |
| | | STÍNÍTKO : OPÁLOVÝ PLAST | | | |
| | | ROZMĚR : 1275x135x100 mm (šxvxhl) | | | |
| | | SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA : 5500 lm | | | |
| | | TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 3000K | | | |
| | | INDEX PODÁNÍ BAREV : 80–89 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| H | | SVÍTIDLO SE ZDROJI LED INTERIEROVÉ | 19 | IP65 | |
| | | PŘISAZENÉ KE STROPU | | | |
| | | 1x19W/LED DRIVER PROUDOVĚ ŘÍZENÝ | | | |
| | | MONTURA : PLAST | | | |
| | | STÍNÍTKO : OPÁLOVÝ PLAST | | | |
| | | ROZMĚR : d=280mm | | | |
| | | SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA : 2590 lm | | | |
| | | TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 3000K | | | |
| | | INDEX PODÁNÍ BAREV : 80–89 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KN | | SVÍTIDLO SE ZDROJI LED INTERIEROVÉ | 26 | IP40 | |
| | | PŘISAZENÉ KE KONSTRUKCI STĚNY | | | |
| | | 1x26W/LED DRIVER PROUDOVĚ ŘÍZENÝ | | | |
| | | ZÁLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO TRVALÝ A NOUZOVÝ | | | |
| | | PROVOZNÍ REŽIM.DOBA ZÁLOHOVÁNÍ 60 MINUT | | | |
| | | MONTURA : OCELOVÝ PLECH | | | |
| | | STÍNÍTKO : STRUKTUROVANÝ PLAST | | | |
| | | ROZMĚR : PRŮMĚR 370 mm | | | |
| | | SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA : 3000 lm | | | |
| | | TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 3000K | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|
| LIST Č.: LISTŮ: 4 | | LEGENDA SVÍTIDEL | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
| | | OBJ.Č.,PJ: S0101 | ZAK.ČÍSLO: | AKCE: HASIČSKÁ ZBROJNICE KVÍTKOVICE | VÝKRES ČÍSLO: |
| | | PROVEDL: ING.PÁTEK | DATUM: 09.2024 | INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE | EL–101.109 |

[illegible]