


Pohled EL1



Autorizační razítko


Poznámka:  
Všechny nové okruhy budou chráněny dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 proudovým chráničem o jmenovitém reziduálním proudu 30 mA.  
Stávající rozvody budou demontovány do poslední spojovací krabice, kde bude zachován stávající průběžný rozvod.  
Nové přívody budou při dalších rekonstruovaných místnostech sdružovány do logicky určených společných jisticích prvků.  
V případě problému s trasou k hlavní rozvodnici bude vytvořena lokální rozvodnice s ochrannými prvky.  
Rozvody ethernetu budou přivedeny z rozváděče typu RACK, kabelem UTP CAT6

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE, AC 50Hz, 400/230V/ TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NA STRANĚ NN DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA: IZOLACÍ DLE ČL.A.1  
PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY DLE ČL.A.2  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL.411.3.2  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČL.415.2  
OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ  
s.r.o.

Elektromontáže a projekční činnost  
Bc. Radovan Kavka  
Popovice 261, 68604  
kavka.radek@seznam.cz  
tel.: 605444060

VYPRACOVAL Bc. Radovan Kavka	ODP.PROJ.PROFESE Bc. Radovan Kavka	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	<div>Elektrumontáže a projekční činnost Bc. Radovan Kavka Popovice 261, 68604 kavka.radek@seznam.cz tel.: 605444060</div> <div></div>	
OKRES:		OBEC:			
INVESTOR: město Otrokovice, nám3. května 1340, 76502					
ZŠ Mánesova-Odborné učebny				FORMAT	2 A4
				DATUM	02/2024
				STUPEN	DVZ
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO:	
Elektroinstalace				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
					D.1.4.2.2
Půdorys- kabinet 202A					