








ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 433

PODZHOTOVITEL:	A.M.O. projekt s.r.o.			A.M.O. projekt s.r.o. SOKOLOVSKÁ 1154 763 02 ZLÍN-MALENOVICE tel. +420 577 158 803, +420 777 699 699 email: amoprojekt@seznam.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MAREK FIALA, DIS			
VYPRACOVAL	KAREL MALÝ			
KONTROLOVAL	Ing. arch. ANTONÍN OTÉPKA			

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

OBJEDNATEL, INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA 1340 OTROKOVICE 765 02				
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STÁŇOVÁ MARTA			
VYPRACOVAL	ING. STÁŇOVÁ MARTA			
KONTROLOVAL	ING. STÁŇOVÁ MARTA			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	ZLÍNSKÝ, OTROKOVICE			
OBJEDNATEL, INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE			
NÁZEV AKCE: ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY – LÁVKA LP2 PŘES DŘEVNÍCI – VÝSTAVBA NOVÉ LÁVKY, VČ. REALIZACE PŘIPOJENÍ PÁTEŘNÍCH CYKLOSTEZEK NÁZEV OBJEKTU: NASVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ			DATUM	12/2022
			FORMÁT	2 A4
			MĚŘÍTKO	
			STUPEŇ	DVD
			ZAK. ČÍSLO	210222
NÁZEV VÝKRESU: ZÁKLAD STOŽÁRU V CHODNÍKU			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 05

ZÁKLAD V CHODNÍKU

Příčný řez z pohledu řidiče

min 500

závazně 600–700

vozovka

obrubník

FeZn chráněný v betonu nebo chodníku smršťovací hadicí
plastová chránička s kabelem

průměr pouzdra

vnější průměr dřívku

Podélný řez při pohledu od fasády

beton třídy B10

délka vetknutí do betonu

štěrkopískové lože

rostlá zemina

2x polovina

dlaždice

100

50

SB4	133	300	425	425	850	500
SB5	133	300	425	425	850	500
SB6	133	300	525	425	950	600
JB8	159	300	675	775	1450	800
JB9	159	300	675	775	1450	800
JB10	159	300	675	775	1450	800
JB11	159	300	675	775	1450	1000
JB12	159	300	675	775	1450	1000

