

## Marta Stáňová

---

**Od:** Křivohlávek Roman <krivohlavek@pmo.cz>  
**Odesláno:** pondělí 14. března 2022 11:07  
**Komu:** Marta Stáňová  
**Předmět:** RE: Odstranění bodové závady – lávka LP2 přes Dřevnici – výstavba nové lávky, vč. realizace připojení páteřních cyklostezek

Dobrý den, paní Stáňová,

vaše stavba dle přiložené PD se dotýká levobřežní protipovodňové ochranné zdi VVT Dřevnice. Z pohledu TBD s návrhem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

Založením podpěr 2, 3 a 4 nesmí dojít k narušení statiky ochranné zdi. Obě konstrukce na sobě budou staticky nezávislé, a to tak, aby byla možná rekonstrukce/oprava/dotěsnění ochranné zdi bez zásahu do kce lávky.

Založení podpěry 4 bude dořešeno v následující stupni dokumentace s ohledem na způsob provedení zdi u stávající lávky. Bude proveden průzkum a případně bude navrženo dotěsnění podloží stávající kce ochranné zdi, nebo její úplná rekonstrukce v části po odstraněné lávce.

Do PD by bylo vhodné doplnit řez podpěrou 2 a neoznačenou podpěrou viz níže.

K umístěním podpěr, respektive pilířů, v inundačním území dle navržené PD nemám námitky. Pilíř u podpěry 2 bude mít naprosto zanedbatelný vliv na odtokové poměry. Pilíř u podpěr 5 a 6 bude třeba staticky posoudit na vliv proudící vody i za předpokladu zaklínění plavenin min. na úroveň Q100. Předal jsem ještě dotaz ohledně pilířů na oddělení hydroinfotmatiky (Ing. Jelínková).



---

**From:** Marta Stáňová <m.stanova@dpova.cz>

**Sent:** Thursday, March 10, 2022 9:06 AM

**To:** Křivohlávek Roman <krivohlavek@pmo.cz>

**Subject:** Odstranění bodové závady – lávka LP2 přes Dřevnici – výstavba nové lávky, vč. realizace připojení páteřních cyklostezek

Dobrý den,

Na základě telefonátu zasílám zpracovaný koncept dokumentace výstavby nové lávky v místě stávající. V pondělí 14.3. bych se Vám dle domluvy ozvala.

Přikládám také řez a situaci PPO – obdržela jsem do Ing. Foukala.

Děkuji předem

S pozdravem

Stáňová

---

**Ing. Marta Stáňová**  
projektant mostů

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Středisko Zlín**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

tel.: +420 605 403 587

e-mail: [m.stanova@dpova.cz](mailto:m.stanova@dpova.cz)

www: [www.dpova.cz](http://www.dpova.cz)

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorněte na to odesílatele a veškeré informace obsažené v emailu odstraňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala.



VÝZNAMNÁ PROJEKTOVÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE V OBOŘI DOPRAVNÍCH STAVEB,  
DRŽITEL MNOHA OBOROVÝCH OCENĚNÍ, BIM V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH

Kancelář: OSTRAVA – BRNO – ZLÍN – ŽILINA