

Název zadavatele:	město Otrokovice
Sídlo:	nám. 3. května 1340 76502 Otrokovice
IČO:	00284301

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Náhradní zdroj pro objekt DPS ul. Hlavní 1161, Otrokovice“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000050**“

Dne 21. 09. 2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Náhradní zdroj pro objekt DPS ul. Hlavní 1161, Otrokovice“ v listinné podobě žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

V zadávací dokumentaci je v přehledovém schématu uvedeno Měření C - tedy nepřímé a hlavní jistič 200A, můžu požádat o prohlídku místa, případné vysvětlení nesouladu se skutečností? Na místě byly dvě přípojky 40A, na jednu je dokonce instalovaná nabíjecí stanice - ta ve této dokumentaci vůbec není uvedena. Další věc, která mi není jasná je stav rozvaděče RH, v některých částech dokumentace je uváděna pouze úprava, jedná se ale o sestavu rozvaděčů z 80 let a v některých částech jsou instalované další elektroměry nájemníků, taktéž toto není uvedeno v dokumentaci a není mi jasné řešení.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Schéma zapojení by mělo odpovídat skutečnosti dle přehledového schématu napájení NN (viz projektová dokumentace výkres D.3 Přehledové schéma napájení NN.pdf), kde je vše barevně rozlišeno. Jedná se jen výměnu a doplnění hlavních jistících prvků. Nemění se celý rozváděč. Úprava se týká nejn nutnějších úprav, aby bylo možno připojit požární výtahy a větrání budoucí chráněné únikové cesty. Tzn. nabíjecí stanice jsou stávající a a zůstanou zapojeny tak jak jsou.

Zároveň zadavatel organizuje prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční v pátek 26.09.2025 v 8:30 hod v objektu zadavatele DPS ul. Hlavní 1161, 765 02 Otrokovice. Sraz účastníků bude před hlavním vchodem do objektu. Kontakt na pověřenou osobu zadavatele: Bc. Aleš Doležel, tel: 727 891 195. Zadavatel upozorňuje, že prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění. Pokud při prohlídce místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu ZD, je dodavatel povinen vznést tento dotaz dle čl. 3 zadávací dokumentace.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel posunuje lhůtu pro podání nabídek na 07.10.2025 v 10:00 hod.

Příloha:

- Zadávací dokumentace - výzva (změna ze dne 23.09.2025)

V Otrokovicích dne 23.09.2025

Ing. Bc. Barbora Fojtáčová, vedoucí odboru rozvoje města, v.r.