

ODKAZ	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDN.	POČET KUSŮ				
		ČSN, VYHLÁŠKA VÝKR. Č.		1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	CELKEM
	<p>KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ DVEŘE POŽÁRNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ, PROSKLENÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, KOUŘOTĚSNÉ, ŠÍŘKA KŘÍDEL SYMETRICKÁ, ROZMĚR 1600/1970 MATERIÁL – KOVOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VNITŘNÍ, KOMAXIT ZASKLENO – BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ZASKLENO V SOULADU S VYHL. 398/2009 SB. POŽÁRNÍ ODOLNOST – EI 30 DP1–SmC HLUKOVÝ ÚTLUM MIN. Rw=27 dB</p> <p>VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM C – 2x DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ CERTIFIKOVÁN S LOMENÝM RAMÍNKEM, OSVĚDČENÍ O SHODĚ S NORMOU EN 1154 ROZSAH SÍLY 3–6, PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DO ŠÍŘKY 1600 MM A VÁHY 120 KG, ROZSAH SÍLY 1–3,</p> <p>POUŽITÍ PRO LEVÉ I PRAVÉ DVEŘE, PLYNULE NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, DOVÍRÁNÍ DVEŘÍ A MAXIMÁLNÍHO ÚHLU OTEVŘENÍ (BACK–CHECK) POMOCÍ VENTILŮ UMÍSTĚNÝCH NA ČELNÍ STRANĚ ZAVÍRAČE, PLYNULE NASTAVITELNÁ SÍLA ZAVÍRÁNÍ, ÚHEL OTEVŘENÍ DO 180°, VŠE STŘÍBRNÉ VČ. 2x MONTÁŽNÍ PLECH PRO OSAZENÍ DVEŘNÍHO ZAVÍRAČE, VČ. 2x LOMENÉ RAMÍNKO K DVEŘNÍMU ZAVÍRAČI, STŘÍBRNÉ ZÁMEK S VLOŽKOU FAB (VLOŽKA DLE VÝBĚRU INVESTORA), MECHANICKÝ S PANIKOVOU A SAMOZAVÍRACÍ FUNKCÍ, 6 KS KLÍČŮ PASIVNÍ KŘÍDLO PANIKOVÁ HRAZDA (VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ), AKTIVNÍ KŘÍDLO PANIKOVÁ KLIKA KOVÁNÍ – KLIKY, DĚLENÉ ŠTÍTY, ZÁVĚSY 3x NA KŘÍDLO, NEREZ MAT.,ZATÍŽENÍ TŘ.4 KLIKA – KLIKA</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ (RÁMOVÁ) TL. DLE TYPU KŘÍDLA, POŽÁRNĚ ODOLNÁ (DPO) VČ. ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ A KRYCÍCH LIŠT MATERIÁL – OCEL, KOMAXIT TĚSNĚNÍ – CELOOVBODOVÉ POŽÁRNÍ V PASIVNÍM KŘÍDLE PŘÍPRAVA PRO EL. ZÁMEK Z VÝROBY – KABEL VYVEDEN DO PROPOJOVACÍ KRABICE V BLÍZKOSTI DVEŘÍ, V ZÁRUBNÍ PŘÍPRAVA PRO EL. ZÁMEK Z VÝROBY – KABEL VYVEDEN DO PROPOJOVACÍ KRABICE V BLÍZKOSTI DVEŘÍ, VČETNĚ OSAZENÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ DLE NORMY ČSN 730802 ED.2 V PLATNÉM ZNĚNÍ</p> <p>NEREZ VODOROVNÉ MADLO Ø 40MM PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, SIGNALIZAČNÍ PÁS – NALEPOVACÍ ČTVERCE ŠEDÉ 50x50 MM – VŠE V SOULADU S VYHL. č. 146/2024 Sb.</p> <p>KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ – NASTAVITELNÝ, PRO POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE, VČ. KOTVENÍ</p> <p>DVEŘE BEZ PRAHU OSAŽENO NA OSU STAVEBNÍHO OTVORU, DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH DVEŘÍ+ZÁRUBNĚ, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ A ÚPRAVA OTVORU DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘÍDRŽNÝCH MAGNETŮ VÝMALBA</p>	1600/1970	KS	-	2	2	2	6
		EN 1154	<div>1600/1970</div>					
		ČSN 730802 ED.2 V PLATNÉM ZNĚNÍ	146/2024					
POZNÁMKA	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ "TDS"							
STAVBA	SENIOR B Otrokovice - výměna dveří v CHÚC A							LIST Č. 1
VYPRACOVAL: VÁCLAV FUJERA		DATUM 09/2024		STUPEŇ: DVZ		VÝKR. Č. D.1.1-08		