

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Spisová značka řízení: R/2025/124733
Spisová značka záměru: Z/2025/114032
Č.j.: R/2025/124733/2

Ve Zlíně dne 4. 7. 2025

Vyřizuje:

Mgr. Martina Brhelová, tel.: 577 006 753, e-mail: martina.brhelova@khszlin.cz

DAZ designs4U s.r.o.

IČ: 06933602

Tršice 27

783 57 Tršice

ID datové schránky: xj25hsc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Podmíněné souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 19. 6. 2025 o vydání závazného stanoviska k povolení záměru – „**Sportovní areál Trávníky Otrokovice – výstavba zázemí**“, na p.č. 1572/2 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic“ (dále jen „záměr“), jehož stavebníkem je právnická osoba město Otrokovice, IČ: 00284301, se sídlem: nám. 3. května 1340, Otrokovice, PSČ: 765 02, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 3. 6. 2025 právnickou osobou DAZ designs4U s.r.o., IČ: 06933602, se sídlem: Tršice 27, 783 57 Tršice, (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

- a) § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

KHS ZK se záměrem **souhlasí**, přičemž v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. **souhlas váže na splnění podmínky:**

1. Před uvedením výše uvedené stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.

Odůvodnění:

Záměr vedený v Informačním systému stavebního řízení pod spisovou značkou Z/2025/114032 řeší výstavbu zázemí pro Sportovní areál Trávníky Otrokovice na pozemku parc. č. 1572/2, 1572/3, 1572/4

v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. Zpracovatel dokumentace: právnická osoba DAZ designs4U s.r.o., IČ: 06933602, se sídlem: Tršice 27, 783 57 Tršice – datum: 05/2025.

Předmětem dokumentace je návrh nového trvalého kontejnerového objektu hygienického zázemí pro Sportovní areál Trávníky v Otrokovicích. Jedná se o jednopodlažní stavbu sestávající ze dvou modulárních kontejnerů, z nichž každý má samostatný vstup a je funkčně rozdělen podle uživatelských skupin.

První kontejner je určen pro ženy a obsahuje šatnu, WC, umyvadlo a dvě sprchy. Druhý kontejner je určen pro muže a disponuje šatnou, WC s pisoárem, umyvadlem a dvěma sprchami.

Objekt bude k dispozici pouze sezóně. K objektu bude také přiveden nový dlážděný chodník, přípojka NN, přípojka kanalizace a vodovodu.

Dispoziční řešení:

Šatna ženy (10,94 m²), umývárna ženy (5,70 m²), WC ženy (1,65 m²), šatna muži (10,94 m²), umývárna muži (7,86 m²), WC muži (1,48 m²).

Světlá výška: 2,5 m.

Větrání: přirozené okny.

Vytápění: objekt nebude vytápěn (sezónní využití).

Osvětlení: denní okny, elektrické osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů.

Zásobování pitnou vodou: vodovod pro veřejnou potřebu, jehož provozovatelem je právnická osoba Vodárna Zlín a.s. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové vnitřní rozvody vody.

Inženýrské sítě: veřejná kanalizační přípojka ukončená ČOV.

Podmínka č. 1 se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martina Brhelová
vyšší rada
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)
1x KHS ZK – odbor HOK