



Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **18.06.2025**
Jednací číslo: **VZDOK-250618-09**
Vy izuje: **Adéla Zezulová**
Telefon: **577 124 236**
E-mail: **adela.zezulova@vodarnazlin.cz**
Datum: **26.06.2025**

Žadatel:
PROJEK NÍ A STAVEBNÍ s.r.o.
Zlámanec 82
687 12 Zlámanec

Vyjád ení spole nosti Vodárna Zlín a.s. (dále jen VZ) ke stavbám s p ípojením na vodovod a kanalizaci

Název akce: **Sportovní areál Trávníky Otrokovice - výstavba zázemí**
Typ ízení: **Stavební ízení**
Investor: **m sto Otrokovice**
Projektant: **Ing. Martin Dvo ák**

Lokaliza ní údaje:	Okres:	Zlín
	Obec:	Otrokovice
	Název k.ú.:	Kvítkovice u Otrokovíc
	Parcela:	1572/2, 1572/3, 1572/4
	Up esn ní:	ul. Lidická

Popis stavby:

P edm tem ešení je výstavba zázemí ve Sportovním areálu Trávníky na parc. . 1572/2 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovíc. Jedná se o stavbu sanitárního zázemí, složenou ze dvou modulárních kontejner o p dorysu cca 15,71 m x 2,99 m. K objektu bude také p íveden nový chodník, p ípojka NN, p ípojka kanalizace a vodovodu. Objekt, bude nov napojen na areálový rozvod vody, s podružným vodom rem v nové vodom rné šacht na pozemku investora. Splaškové odpadní vody budou z objektu svedeny do nové domovní OV, p e íšt né vody budou dále svedeny do stávající deš ové kanalizace, která vede pod sportovní plochou. Dle p edložené PD se jedná o kanalizaci, která není napojena do kanaliza ního systému m sta Otrokovice, ale je vyúst na do vodote e. Tato kanalizace není v majetku VaK Zlín, a.s., ani v provozování VZ.

Upozor ujeme na vodovodní p ípojky v míst stavby (viz. situace GIS). P esné trasy p ípojek neznáme, nutno zjistit u majitel nemovitostí.

Upozor ujeme, že dle zjišt ní našich pracovník je stávající deš ová kanalizace z 80% zanesena sedimenty. P ed vlastní realizací domovní OV a kanaliza ní p ípojky doporu ujeme prov ení stavu této kanalizace a její vy íšt ní.

VZ souhlasí s p edloženou projektovou dokumentací. Stavba se nedotýká za ízení, p ípadn je v lokalit , kde se vodovod a kanalizace v majetku VaK Zlín, a.s, ani v provozování VZ nenachází.

Toto vyjád ení je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estné prohlášení. Toto vyjád ení zavazuje i právní nástupce stavebníka za p edpokladu p evzetí veškerých závazku p vodního žadatele.



Ing. Jan Schieferdecker

Vedoucí oddělení TP

Vodárna Zlín a.s.

ulice Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

(T) +420 577 124 223

(F) +420 577 124 264

(E) jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz

www.vodarnazlin.cz

Estné prohlášení žadatele/stavebníka *) - určené pro stavební úřad

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění a podobě, které bylo předloženo společnosti Vodárna Zlín a.s. k vyjádření.

Souhlasně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete