

Zadavatel: město Otrokovice
Se sídlem: náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města
IČ: 002 84 301

9/O/2020112

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
IČ 25301144

V dne

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení:

Zadavatel v souladu se zadávací dokumentací a dle ustanovení § 48 odst. 2, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VYLUČUJE

účastníka

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Zastoupený:

z další účasti na výše uvedeném zadávacím řízení.

ODŮVODNĚNÍ:

Při posuzování vzorků a technických (katalogových) listů doplněných na základě žádosti o objasnění nabídky dne 25.03.2021 komise zjistila následující nedostatky:

Podkladová geotextílie s protiplišňovou úpravou 500 g/ m² - výrobce Retex, nabízený typ produktu Mokrutex
Předložený technický list nesouhlasí s fyzicky předloženým vzorkem. Dále chybí typové označení geotextílie.
Vzhledem k této skutečnosti požádala komise o objasnění rozporu technický list - vzorek a doplnění typového označení geotextílie.

Bazénová fólie hladká modrá tl. 1,5 mm - výrobce Renolit, nabízený produkt Alkorplan 1000
Nebyl doložen atest o zdravotní nezávadnosti PVC bazénové fólie pro styk s pitnou vodou vydaný nezávislým institutem (například státní zdravotní ústav) k fólii nabízené účastníkem pro plnění veřejné zakázky, proto komise požádala o jeho doložení.

Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu - výrobce Astralpool, nabízený produkt Europe 1200
Chybí uvedení Q a filtrační rychlost, proto komise požádala o doplnění. V technickém listu uvedena náplň písek, což neodpovídá požadavkům projektové dokumentace, proto komise požádala o vysvětlení.

Filtrační náplň - aktivované filtrační médium - frakce 0,4 - 0,8 mm a frakce 0,7 - 2,0 mm

Účastník předložil alternativně dokumentaci ke dvěma filtračním náplním

a) Filtrační náplň AFM - výrobce Dryden Aqua

Účastník předložil dokumenty v anglickém jazyce. Dle předložených dokumentů frakce ve filtru a složení neodpovídá projektové dokumentaci (70+15+15%) x (70+30%)

- zadavatelem byl závazně stanoven požadavek na filtrační schopnost mat. zachytit 95% částic větších než 1 um, dle předložených dokumentů nabízený produkt zachytí 95% od 5 um)
- zadavatelem byl závazně stanoven požadavek - 98% zeleného a hnědého skla, dle předložených dokumentů nabízený produkt požadavek nesplňuje - 95% zeleného a hnědého skla
- není doložen bezpečnostní list v českém jazyce (pouze v anglickém)
- není doložen Certifikát nezávislé zkušebny prokazující filtrační schopnost aktivovaného média 95% pro zachycení částí větších než 5 mikron
- není doložen Certifikát výrobce udělený dodavateli, že je autorizovaným prodejcem a má potřebná školení pro aplikaci aktivovaného média na veřejných bazénech

b) alternativně technický list produktu Fi Filter Glass výrobce SURFACE SOLUTIONS s.r.o., který ale nesplňuje projektované parametry

- nejedná se o aktivované médium
- neobsahuje požadovaný podíl zeleného a hnědého skla
- nedisponuje požadovanou filtrační schopností
- není vyrobeno v projektem předepsaných frakcích
- není doložen Certifikát nezávislé zkušebny prokazující filtrační schopnost aktivovaného média 95% pro zachycení částí větších než 5 mikron
- není doložen Certifikát výrobce udělený dodavateli, že je autorizovaným prodejcem a má potřebná školení pro aplikaci aktivovaného média na veřejných bazénech

K požadovanému produktu byl předložen pouze jeden vzorek, ze kterého není patrné, jaká varianta z předložených technických listů je vzorkována.

Komise požádala o vysvětlení zjištěných údajů a jednoznačné vymezení produktu, který je nabízen (nikoli alternativa). K tomuto produktu měl účastník doložit veškeré požadované dokumenty, a to výhradně v českém jazyce.

Automatické regulátory kvality vody Cl volný, pH, Rx - výrobce Aseko, typ nabízeného produktu Asin Aqua V předloženém technickém listu je mezi regulovanými hodnotami uveden vázaný chlor. Ten však není regulovatelnou hodnotou, pouze měřenou. Dále chybí informace, zda zařízení obsahuje programovatelný výstup.

Komise požádala o objasnění a doplnění uvedených údajů.

Automatické regulátory kvality vody - zařízení na přímé měření a zobrazení vázaného Cl - nabízen výrobek Asin Aqua výrobce ASEKO

Předložený technický list se nevztahuje k zařízení, které by měřilo a zobrazovalo hodnoty vázaného Cl. Jde pouze technický list sondy. Dle veřejně dostupných informací toto zařízení neumožňuje měření vázaného Cl na principu iontově selektivní membrány. Vzorek byl fyzicky doručen, ale nejedná se o sondu umožňující přímé měření vázaného Cl na principu iontově selektivní membrány.

Komise požádala o vysvětlení zjištěných údajů.

Dávkovací čerpadlo pH/chlorace/ koagulace - nabízen produkt Exactus výrobce Astralpool

Pro dávkování multispektrálního koagulantu není splněn požadovaný výkon čerpadla, komise proto požádala o vysvětlení.

Středotlaká plnopřítlačná UV lampa - výrobce Bio UV nabízen produkt typu MP100 TS

Není splněna požadovaná třída nerezové oceli hydraulické části UV lampy (v technickém listě uvedeno AISI 316, požadováno projektem AISI 316 L). Z předloženého technického listu dále nevyplývá informace o automatickém čištění trubice. Z doloženého vzorku není ověřitelná síla stěny min. 2 mm a vzorek nedisponuje speciálním antikoročním lakem min. 50 um.

Komise požádala o vysvětlení.

Laminátová vodní skluzavka velká včetně ocelové opěrné konstrukce - výrobce Eleven/Polin, typ výrobku Multislide

Z technického listu nabízené skluzavky není zřejmé, že se jedná o skluzavku se dvěma samostatné oddělenými drahami min. š. 1,5 m (viz projektové řešení). Bez středového oddělení jednotlivých drah pro použití 2 osob současně není garantována bezpečnost a vzniknou problémy u certifikace dle ČSN EN 1069. Komise požádala o doložení technického listu, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění požadavku zadavatele.

Co se týče požadovaného certifikátu typu skluzavky prokazující její shodu s Normou ČSN EN 1069, účastník doložil v anglickém jazyce certifikát výrobce pouze k laminátovým elementům /dílcům skluzavky, nikoli ke skluzavkám, uvedeným pod referenčními stavbami (k již dokončeným realizacím skluzavek jako celku, prokazující shodu realizací tohoto typu skluzavky s normou ČSN EN 1069). Komise požádala o doložení požadovaného dokumentu, a to v českém jazyce tak, aby byl splněn požadavek na jazyk nabídky.

Ocelová nášlapná plocha nástupního schodiště a nástupní plošiny skluzavky velké v provedení plech s lístkovými výstupy a s povrchovou úpravou žárový zinek

Doložený technický list nesouhlasí s předloženým fyzickým vzorkem. Vzorek byl předložen v provedení nerez, nikoli, ocel+žárový zinek, z tohoto důvodu komise požádala o vysvětlení.

Nebylo doloženo osvědčení o vlastnostech výrobku vydané nezávislou akreditovanou laboratoří/zkušebním ústavem, prokazující shodu materiálu s normou ČSN EN 13451-1 pro skupinu zatřídění 24 ° - komise požádala o doložení.

Skluzavka dětská

Byl doložen technický list ke skluzavce výrobce Roigk, skluzavka pravotočivá laminátová. Tento produkt však dle projektové dokumentace nebyl vyžadován, byl požadavek na předložení TL meziúrovňového skluzu tělesa brouzdaliště. Komise požádala o doložení příslušného technického listu.

Mřížka přelivného žlábků

Doložena dvě odlišná provedení vzorku, proto nebylo zřejmé, jaký produkt má v úmyslu účastník dodat. Komise požádala o vysvětlení.

Žádost o objasnění nabídky č. 2 byla odeslána prostřednictvím datové schránky dne 23.04.2021 a pro doručení objasnění nabídky byla stanovena lhůta v délce trvání tři pracovní dny od doručení žádosti, tj. do 28.03.2021 včetně. Účastník nepožádal o prodloužení stanovené lhůty a ve stanovené lhůtě účastník požadované objasnění nabídky nedoručil.

Jelikož účastník Navláčil stavební firma, s.r.o., IČO 253 01 144, na základě žádosti podle § 46 zákona neobjasnil a nedoplnil svou nabídku, zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona rozhodl o jeho **vyloučení** z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel Vás proto jako dodavatele ve smyslu ustanovení § 48 zákona odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tímto vylučuje z další účasti v zadávacím řízení

Poučení:

V souladu s § 241 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je účastník oprávněn podat námítky proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení.

Před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

Za zadavatele

MĚSTO OTROKOVICE
IČ: 00284301
nám. 3.května 1340
765 02 OTROKOVICE
473

Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města