



### ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - VEDLEJŠÍ

### 4 - SO 404 PŘELOŽKA VO - územní rozhodnutí

- VO — kabel VO - dl. 60 m, hloubka uložení 800 mm
- ⊗ SILNIČNÍ STOŽAR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 1x250 W

### POZNÁMKY:

- 1) VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ NELZE ODMĚŘOVAT DLE TOHOTO VÝKRESU, KRESLENO SCHEMATICKY. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYTÝČENY V TERÉNU DETEKTOREM NEBO Z DOKUMENTACE SPRÁVCŮ.
- 2) PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DODRŽET ODSTUPY DLE ČSN 73 6005.

### ROZVODNÁ SOUSTAVA NN: 3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM AUTOMATICKÝ ODPOJENÍM  
OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED2

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář <b>A-S</b> nám.T.G.Masaryka 588, Zlín tel: 577210627, IČO: 61405230	
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Alster		
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				FORMÁT	2x A4
<b>BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH - 2.ETAPA SO 404 - PŘELOŽKY VO</b>				STUPEŇ	PDPS
				DATUM	2.2019
<b>SO 404 PŘELOŽKA VO-HURDISOVY DOMY - SITUACE</b>				Č.Z.	
				MĚŘ.	1: 250
				Č.v.	2.